

Préfecture du Jura
ARS Bourgogne Franche Comté - Délégation Territoriale du Jura

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 10 septembre 2026

Unité de gestion: ADD.DU SIEA DE LA REGION DE DOLE

Exploitant: S.O.G.E.D.O. ROCHEFORT SUR NENON

Date prélèvement et mesures de terrain : 26 août 2026 à 09h21.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

SIEA DE LA REGION DE DOLE SUD - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Nom du point de surveillance: CENTRE BOURG - CHOISEY

Localisation exacte du prélèvement:

Code du point de surveillance: 0000001646

Code installation: 001319

Numéro de prélèvement: 00129207

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité. Une surveillance anticipée de certains paramètres émergents, dont les per- et polyfluoroalkylées (PFAS), a été mise en place par l'ARS. Les résultats de ce suivi ont montré des valeurs supérieures à la limite de qualité fixée à 0,1 µg/l pour la somme des PFAS. Les collectivités ont engagé, en lien avec l'ARS et la préfecture, un plan d'action pour rétablir la qualité de l'eau. Les modalités de gestion sont basées sur l'application du principe de proportionnalité au regard des connaissances et expertises du moment et ne conduisent pas, à ce stade, à prononcer des restrictions d'usages de l'eau. Pour plus d'informations sur les PFAS, vous pouvez consulter le site internet www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/les-pfas-en-bourgogne-franche-comte

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

			Références de qualité		Limites de qualités	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Analyse laboratoire						
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)						
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	0,008	µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	0,005	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	0,012	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	0,004	µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	0,001	µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	0,020	µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005	µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,001	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	0,002	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	0,042	µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	0,013	µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	0,107	µg/L				0,1
Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS)	0,059	µg/L				